

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 41

перезаповненого ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"

Маршрут № 41

по газопроводу "ШЕБЕЛІНКА-ПОЛТАВА-КИІВ"

за період з 01.11.2017 р.

по

30.11.2017 р.

Число місяців	Компонентний склад, % мол.												Густина абсолютна, кг/м³ при 20 °С	Температура згоряння вихода						Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С				Температура точки роси за номіною (Р = 3,92 МПа), °С	Температура точки роси за вуглеводнями, °С	Вміст сірководню, г/м³	Вміст меркптанової сірки, г/м³	Вміст механічних домішок, г/м³		
	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, i-С4	н-бутан, n-С4	нео-пентан, neo-С5	ізо-пентан, i-С5	н-пентан, n-С5	гексан та вище, С6+	кисень, О2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2		Теплота згоряння вихода			Теплота згоряння вихода			Число Бойле виходу										
														ккал/м³	МДж/м³	кВт-год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт-год/м³	ккал/м³	МДж/м³	ккал/м³	МДж/м³						ккал/м³	МДж/м³
1														8195	34,31	9,53	9073	37,98	10,55	11435	47,87	13,30								
2														8195	34,31	9,53	9073	37,98	10,55											
3														8195	34,31	9,53	9073	37,98	10,55											
4														8195	34,31	9,53	9073	37,98	10,55											
5														8195	34,31	9,53	9073	37,98	10,55											
6	89,4615	4,9761	1,0196	0,1186	0,1789	0,0008	0,0460	0,0364	0,0608	0,0053	1,4000	2,6960	0,7568	8190	34,29	9,52	9067	37,96	10,55	11438	47,89	13,30								
7														8190	34,29	9,52	9067	37,96	10,55											
8														8190	34,29	9,52	9067	37,96	10,55											
9														8190	34,29	9,52	9067	37,96	10,55											
10														8190	34,29	9,52	9067	37,96	10,55											
11														8190	34,29	9,52	9067	37,96	10,55											
12														8190	34,29	9,52	9067	37,96	10,55											
13	89,3014	5,0161	0,9963	0,1155	0,1735	0,0004	0,0455	0,0362	0,0584	0,0067	1,5182	2,7319	0,7576	8174	34,22	9,51	9050	37,89	10,53	11411	47,78	13,27	-6,2	-5,5	<0,006	<0,02				
14														8174	34,22	9,51	9050	37,89	10,53											
15														8174	34,22	9,51	9050	37,89	10,53											
16														8174	34,22	9,51	9050	37,89	10,53											
17														8174	34,22	9,51	9050	37,89	10,53											
18														8174	34,22	9,51	9050	37,89	10,53											
19														8174	34,22	9,51	9050	37,89	10,53											
20	89,3130	5,0274	0,9543	0,1082	0,1609	0,0007	0,0438	0,0348	0,0628	0,0057	1,2926	2,9958	0,7588	8164	34,18	9,49	9039	37,84	10,51	11388	47,68	13,24								
21														8164	34,18	9,49	9039	37,84	10,51											
22														8164	34,18	9,49	9039	37,84	10,51											
23														8164	34,18	9,49	9039	37,84	10,51											
24														8164	34,18	9,49	9039	37,84	10,51											
25														8164	34,18	9,49	9039	37,84	10,51											
26														8164	34,18	9,49	9039	37,84	10,51											
27	89,3908	4,9661	0,9514	0,1055	0,1599	0,0005	0,0393	0,0307	0,0481	0,0084	1,3842	2,9151	0,7572	8151	34,13	9,48	9025	37,78	10,50	11382	47,65	13,24	-13,8	-16,4						
28														8151	34,13	9,48	9025	37,78	10,50											
29														8151	34,13	9,48	9025	37,78	10,50											
30														8151	34,13	9,48	9025	37,78	10,50											
Вихід гаранту при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу													8175	34,23	9,51	9050	37,89	10,53												
Середньозважене значення термостійкості згоряння																														

Вміст одержану при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу

Середньозважене значення ступеня згоряння

Головний інженер Яготинського ЛВУМГ

Підрозділ підприємства, якому підпорядкована лабораторія

Завдання виміральної хіміко-аналітичної лабораторії

Надання служби газомірювання та метрології

Підрозділ, відомого за об'єктом газу за маршрутом

дата

дата

дата

01.12.2017

Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 41

Область	ГРС, прямиий споживач	Середньозважене значення вищої теплоти згорання		
		МДж/м³	ккал/м³	кВт·год./м³
Полтавська	Березова Рудка	37,88	9 048	10,52
	Вікторія	37,89	9 049	10,52
	Майорщина	37,90	9 052	10,53
Середньозважене значення вищої теплоти згорання по маршруту № 41		37,89	9 050	10,53

Головний інженер Яготинського ЛВУМГ

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія

Завідувач виміральної хіміко-аналітичної лабораторії

Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу

Начальник служби газовимірювань та метрології

Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом

Приймак М.А.

прізвище

Бутера Т.О.

прізвище

Казінюк О.А.

прізвище

01.12.2017

дата

01.12.2017

дата

01.12.2017

дата

ПАТ "УКРАЇНАГАС"
один "МГ" біопропанас"
Дубенський ЛМД Лубенське ЛВУМГ
Випроводження ліквідної лабораторії
Свідчення № 199-15 чинно до 31.12.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 51
переданого Дубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дубенгаз", ПАТ "Полтавагаз", ПАТ "Чернігівгаз", ДП "Укрвавтогаз", ФОП Костюк Р.В.
Маршрут № 51

по газопроводу "Шибинська-Голташ-Київ"

за період з 01.11.2017 р. по 30.11.2017 р.

Число місяця	Компонентний склад, % мол.												Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 kPa																
	метан, C1	етан, C2	пропан, C3	ізо-бутан, i-C4	н-бутан, n-C4	нео-пентан, neo-C5	ізо-пентан, i-C5	н-пентан, n-C5	гексани та вищі, C6+	кисень, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	Густина абсолютна, кг/м³, при 20 °С,	Температура вимірювання/згорання при 20/25°С						Температура точки роси за вологою (P = 3.92 МПа), °С	Температура точки роси за вуглеводнями, °С	Вміст сірководню, г/м³	Вміст меркаптанової сірки, г/м³	Вміст механічних домішок, г/м³					
														Температа згорання нижча		Температа згорання вища		Число							Водне вище				
														ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3	ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3							ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3	
1														8.202	34.34	9.54	9.083	38.03	10.56	11.450	47.94	13.32							
2														8.202	34.34	9.54	9.083	38.03	10.56	11.450	47.94	13.32							
3														8.202	34.34	9.54	9.083	38.03	10.56	11.450	47.94	13.32							
4														8.202	34.34	9.54	9.083	38.03	10.56	11.450	47.94	13.32							
5														8.202	34.34	9.54	9.083	38.03	10.56	11.450	47.94	13.32							
6	89.4479	4.991	1.025	0.115	0.182	0.0041	0.049	0.037	0.066	0.005	1.401	2.677	0.7571	8197	34.32	9.53	9079	38.01	10.56	11.450	47.94	13.32	-8.2	-11.4	0.0020	<0.0002			
7														8197	34.32	9.53	9079	38.01	10.56	11.450	47.94	13.32							
8														8197	34.32	9.53	9079	38.01	10.56	11.450	47.94	13.32							
9														8197	34.32	9.53	9079	38.01	10.56	11.450	47.94	13.32							
10														8197	34.32	9.53	9079	38.01	10.56	11.450	47.94	13.32							
11														8197	34.32	9.53	9079	38.01	10.56	11.450	47.94	13.32							
12														8197	34.32	9.53	9079	38.01	10.56	11.450	47.94	13.32							
13	89.4709	4.990	0.995	0.112	0.176	0.0041	0.048	0.037	0.064	0.004	1.403	2.696	0.7567	8188	34.28	9.52	9069	37.97	10.55	11.443	47.91	13.31	-12.3	-14.8					
14														8188	34.28	9.52	9069	37.97	10.55	11.443	47.91	13.31							
15														8188	34.28	9.52	9069	37.97	10.55	11.443	47.91	13.31							
16														8188	34.28	9.52	9069	37.97	10.55	11.443	47.91	13.31							
17														8188	34.28	9.52	9069	37.97	10.55	11.443	47.91	13.31							
18														8188	34.28	9.52	9069	37.97	10.55	11.443	47.91	13.31							
19														8188	34.28	9.52	9069	37.97	10.55	11.443	47.91	13.31							
20	89.1969	5.067	0.968	0.107	0.166	0.0041	0.046	0.035	0.066	0.004	1.335	3.005	0.7598	8169	34.20	9.50	9047	37.88	10.52	11.391	47.69	13.25	-8.8	-10.6					
21														8169	34.20	9.50	9047	37.88	10.52	11.391	47.69	13.25							
22														8169	34.20	9.50	9047	37.88	10.52	11.391	47.69	13.25							
23														8169	34.20	9.50	9047	37.88	10.52	11.391	47.69	13.25							
24														8169	34.20	9.50	9047	37.88	10.52	11.391	47.69	13.25							
25														8169	34.20	9.50	9047	37.88	10.52	11.391	47.69	13.25							
26														8169	34.20	9.50	9047	37.88	10.52	11.391	47.69	13.25							
27	89.3391	5.017	0.958	0.105	0.161	0.0039	0.044	0.033	0.058	0.005	1.355	2.921	0.7580	8164	34.18	9.49	9043	37.86	10.52	11.398	47.72	13.26	-13.4	-15.6					
28														8164	34.18	9.49	9043	37.86	10.52	11.398	47.72	13.26							
29														8164	34.18	9.49	9043	37.86	10.52	11.398	47.72	13.26							
30														8164	34.18	9.49	9043	37.86	10.52	11.398	47.72	13.26							
31														8164	34.18	9.49	9043	37.86	10.52	11.398	47.72	13.26							

Рівень організації відповідає вимогам чинних нормативних документів

Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів
Сергійоване значення густоти згорання

Головний інженер Дубенського ЛВУМГ
Підпису підписав, якому підпорядкований лабораторія
Завідуючий лабораторією Дубенського ЛВУМГ
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ГВ та М
Підпису, відповідального за облік газу за маршрутом

Сирота В.П.
Алексенко Н.А.
Широ О.Є.
прізвище
прізвище
прізвище

01.12.2017 року
01.12.2017 року
01.12.2017 року



Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 51

Область	ГРС, прямий споживач	Середнєозважене значення вищої теплоти згоряння		
		МДж/м³	ккал/м³	кВт·год./м³
Полтавська область	ГРС Лубни	37,95	9 064	10,54
	АГНКС-1 м.Лубни	37,95	9 065	10,54
	АГНКС-2 м.Лубни	37,95	9 064	10,54
	ГРС Мгар	37,95	9 063	10,54
	ГРС Новики	37,94	9 063	10,54
	ГРС Пирятин	37,95	9 064	10,54
	ГРС Гребінка	37,95	9 064	10,54
	ГРС Чорнухи	37,94	9 063	10,54
Чернігівська область	ГРС Вишневе	37,94	9 063	10,54
	ГРС Богдани	37,97	9 069	10,55
Середнєозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 51		37,95	9 064	10,54

Головний інженер Лубенського ЛВУМГ
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія

Завідувач лабораторією Лубенського ЛВУМГ

Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу

Начальник служби ГВ та М

Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом

Сирота В.П.
прізвище

Алексєєнко Н.А.
прізвище

Шило О.Є
прізвище


01.12.2017 р.
дата

01.12.2017 р.
дата

01.12.2017 р.
дата

Додаток Д Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 52

Область	ГРС, прямий споживач	Середньозважене значення вищої теплоти згоряння		
		МДж/м³	ккал/м³	кВт*год./м³
Полтавська область	ГРС Піски	38,20	9 123	10,61
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 52		38,20	9 123	10,61



Головний інженер Лубенського ЛВУМГ	Сирота В.П.	01.12.2017 р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія	прізвище	дата
Завідувач лабораторією Лубенського ЛВУМГ	Алексєєнко Н.А.	01.12.2017 р.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу	прізвище	дата
Начальник служби ГВ та М	Шило О.Є	01.12.2017 р.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом	прізвище	дата

ПАТ "Укртрансгаз"
Філія "Укр. Трансгаз"
Дубенський пм. Дубенське ЛВУМГ
Виконавчий мікро-аналітичний лабораторія
Сертифікат № 189-15 чинно до 31.12.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 54
переданого Дубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дубнігаз", ПАТ "Подгавагаз", ПАТ "Кременчукгаз"
Маршрут № 54

за період з 01.11.2017 р. по 30.11.2017 р.

Число місяця	Компонентний склад, % мол.											Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 kPa																		
	метан, C1	етан, C2	пропан, C3	ізо-бутан, i-C4	н-бутан, n-C4	нео-пентан, нео-C5	ізо-пентан, i-C5	н-пентан, n-C5	гексани та вищі, C6+	кисень, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	Густина абсолютна, кг/м³, при 20 °С,	Температура вимірювання/згорання при 20/25°С						Температура точки роси за вологою (P = 3.92 МПа), °С	Температура точки роси за вуглеводнями, °С	Вміст сірководню, г/м³	Вміст меркаптанової сірки, г/м³	Вміст механічних домішок, г/м³						
														Темпота згорання нижня			Темпота згорання вища								Число					
														кал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3	кал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3						кал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3			
1														8195	34,31	9,53	9074	37,99	10,55	11338	47,47	13,19								
2														8195	34,31	9,53	9074	37,99	10,55	11338	47,47	13,19								
3														8195	34,31	9,53	9074	37,99	10,55	11338	47,47	13,19								
4														8195	34,31	9,53	9074	37,99	10,55	11338	47,47	13,19								
5														8195	34,31	9,53	9074	37,99	10,55	11338	47,47	13,19								
6	88,4606	5,225	1,135	0,133	0,194	0,0054	0,056	0,039	0,079	0,004	0,924	3,745	0,7710	8190	34,29	9,53	9069	37,97	10,55	11336	47,46	13,18	-8,2	-11,4	0,0020					
7														8190	34,29	9,53	9069	37,97	10,55	11336	47,46	13,18								
8														8190	34,29	9,53	9069	37,97	10,55	11336	47,46	13,18								
9														8190	34,29	9,53	9069	37,97	10,55	11336	47,46	13,18								
10														8190	34,29	9,53	9069	37,97	10,55	11336	47,46	13,18								
11														8190	34,29	9,53	9069	37,97	10,55	11336	47,46	13,18								
12														8190	34,29	9,53	9069	37,97	10,55	11336	47,46	13,18								
13	88,4277	5,236	1,118	0,131	0,190	0,0053	0,056	0,040	0,082	0,004	0,905	3,805	0,7714	8185	34,27	9,52	9064	37,95	10,54	11326	47,42	13,17	-12,3	-14,8						
14														8185	34,27	9,52	9064	37,95	10,54	11326	47,42	13,17								
15														8185	34,27	9,52	9064	37,95	10,54	11326	47,42	13,17								
16														8185	34,27	9,52	9064	37,95	10,54	11326	47,42	13,17								
17														8185	34,27	9,52	9064	37,95	10,54	11326	47,42	13,17								
18														8185	34,27	9,52	9064	37,95	10,54	11326	47,42	13,17								
19														8185	34,27	9,52	9064	37,95	10,54	11326	47,42	13,17								
20	87,8456	5,496	0,851	0,086	0,122	0,0034	0,034	0,023	0,049	0,005	0,825	4,660	0,7755	8066	33,77	9,38	8933	37,40	10,39	11135	46,62	12,95	-8,8	-10,6						
21														8066	33,77	9,38	8933	37,40	10,39	11135	46,62	12,95								
22														8066	33,77	9,38	8933	37,40	10,39	11135	46,62	12,95								
23														8066	33,77	9,38	8933	37,40	10,39	11135	46,62	12,95								
24														8066	33,77	9,38	8933	37,40	10,39	11135	46,62	12,95								
25														8066	33,77	9,38	8933	37,40	10,39	11135	46,62	12,95								
26														8066	33,77	9,38	8933	37,40	10,39	11135	46,62	12,95								
27	87,7904	5,568	0,882	0,086	0,127	0,0036	0,037	0,026	0,054	0,005	0,871	4,550	0,7756	8083	33,84	9,40	8952	37,48	10,41	11156	46,71	12,98	-13,4	-15,6						
28														8083	33,84	9,40	8952	37,48	10,41	11156	46,71	12,98								
29														8083	33,84	9,40	8952	37,48	10,41	11156	46,71	12,98								
30														8083	33,84	9,40	8952	37,48	10,41	11156	46,71	12,98								
31														8083	33,84	9,40	8952	37,48	10,41	11156	46,71	12,98								

Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів.


Середньозважене значення теплоти згорання

8143 34,09 9,47 9017 37,76 10,49

Головний інженер Дубенського ЛВУМГ
Підписує підписом, якому підпорядковані підрозділи
Завідувач лабораторією Дубенського ЛВУМГ
Лабораторія, де здійснювалось вивчення газу
Начальник служби ГВ та М


Сирота В.П.
Алексенко Н.А.
Підпис
Підпис
Підпис
Підпис

01.12.2017 року
30.12.2017 року
01.12.2017 року
01.12.2017 року



Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 54

Область	ГРС, прямий споживач	Середньозважене значення вищої теплоти згоряння		
		МДж/м³	ккал/м³	кВт·год./м³
Полтавська область	ГРС Войниха	37,77	9 022	10,49
	ГРС Орхівка	37,74	9 014	10,48
	ГРС Хорол	37,75	9 016	10,49
	ГРС Стайки	37,71	9 008	10,48
	ГРС Новачиха	37,73	9 012	10,48
	ГРС Ромодан	37,78	9 023	10,49
	ГРС Петракиївка	37,72	9 009	10,48
	ГРС Клепачі (Вергуни)	37,75	9 017	10,49
	ГРС Семенівка	37,76	9 019	10,49
	Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 54	37,75	9 017	10,49



Головний інженер Лубенського ЛВУМГ	Сирога В.П.	01.12.2017 року
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія	прізвище	дата
Завідувач лабораторією Лубенського ЛВУМГ	Алексеевко Н.А.	01.12.2017 року
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу	прізвище	дата
Начальник служби ГВ та М	Шило О.Є.	01.12.2017 року
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом	прізвище	дата

ПАТ "УКРАЇНАГАС"
Філія "УМГ "Нафтогаз"
Львівський нафтогазовий завод
Видовищна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 199-15, чинне до 31.12.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 62
переданого Львівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Маршрут № 62
по газопроводу "Ужгород-Полонна-Ужгород" Проліс "

за період з 01.11.2017 р. по 30.11.2017 р.


Компонентний склад, % мол.													Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа											
Число місяця	метан, C1	етан, C2	пропан, C3	ізо-бутан, i-C4	н-бутан, n-C4	нео-пентан, нео-C5	ізо-пентан, i-C5	н-пентан, n-C5	гексани та вищі, C6+	кисень, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	Густина абсолютна, кг/м³, при 20 °С,	Температура вимірювання/згорання при 20/25 °С										
														Температура згорання нижча		Температура згорання вища		Число добіє вище						
														ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3	ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3	ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3		
1														8 192	34,30	9,53	9 086	38,04	10,57	11 921	49,91	13,86		
2														8 192	34,30	9,53	9 086	38,04	10,57	11 921	49,91	13,86		
3														8 192	34,30	9,53	9 086	38,04	10,57	11 921	49,91	13,86		
4														8 192	34,30	9,53	9 086	38,04	10,57	11 921	49,91	13,86		
5														8 188	34,28	9,52	9 079	38,10	10,58	11 916	49,89	13,86		
6	96,0566	2,167	0,683	0,104	0,104	0,0014	0,018	0,012	0,009	0,006	0,668	0,171	0,6989	8 188	34,28	9,52	9 079	38,10	10,58	11 916	49,89	13,86		
7														8 188	34,28	9,52	9 079	38,10	10,58	11 916	49,89	13,86		
8														8 188	34,28	9,52	9 079	38,10	10,58	11 916	49,89	13,86		
9														8 188	34,28	9,52	9 079	38,10	10,58	11 916	49,89	13,86		
10														8 188	34,28	9,52	9 079	38,10	10,58	11 916	49,89	13,86		
11														8 188	34,28	9,52	9 079	38,10	10,58	11 916	49,89	13,86		
12														8 188	34,28	9,52	9 079	38,10	10,58	11 916	49,89	13,86		
13	95,9603	2,234	0,709	0,108	0,105	0,0015	0,019	0,013	0,009	0,006	0,658	0,178	0,6998	8 195	34,31	9,53	9 088	38,05	10,57	11 923	49,92	13,87		
14														8 195	34,31	9,53	9 088	38,05	10,57	11 923	49,92	13,87		
15														8 195	34,31	9,53	9 088	38,05	10,57	11 923	49,92	13,87		
16														8 195	34,31	9,53	9 088	38,05	10,57	11 923	49,92	13,87		
17														8 195	34,31	9,53	9 088	38,05	10,57	11 923	49,92	13,87		
18														8 195	34,31	9,53	9 088	38,05	10,57	11 923	49,92	13,87		
19														8 195	34,31	9,53	9 088	38,05	10,57	11 923	49,92	13,87		
20	95,9979	2,213	0,697	0,107	0,104	0,0015	0,019	0,013	0,010	0,007	0,659	0,172	0,6995	8 192	34,30	9,53	9 086	38,04	10,57	11 921	49,91	13,86		
21														8 192	34,30	9,53	9 086	38,04	10,57	11 921	49,91	13,86		
22														8 192	34,30	9,53	9 086	38,04	10,57	11 921	49,91	13,86		
23														8 192	34,30	9,53	9 086	38,04	10,57	11 921	49,91	13,86		
24														8 192	34,30	9,53	9 086	38,04	10,57	11 921	49,91	13,86		
25														8 192	34,30	9,53	9 086	38,04	10,57	11 921	49,91	13,86		
26														8 192	34,30	9,53	9 086	38,04	10,57	11 921	49,91	13,86		
27	96,1000	2,158	0,670	0,113	0,106	0,0000	0,019	0,014	0,005	0,000	0,655	0,160	0,6986	8 188	34,28	9,52	9 079	38,01	10,56	11 921	49,91	13,86		
28														8 188	34,28	9,52	9 079	38,01	10,56	11 921	49,91	13,86		
29														8 188	34,28	9,52	9 079	38,01	10,56	11 921	49,91	13,86		
30														8 188	34,28	9,52	9 079	38,01	10,56	11 921	49,91	13,86		
31														8 191	34,29	9,53	9 086	38,04	10,57					
Рівень опорації відповідає чинним нормативним документам													Середньозважене значення температури згорання:											
													8191	34,29	9,53	9086	38,04	10,57						

Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам
Середньозважене значення температури згорання

Головний інженер Львівського ЛВУМГ
Підписує підприємець, якого підпорядкована лабораторія
Завідувач лабораторії Львівського ЛВУМГ
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ТБ та М
Підприємство, відповідального за облік газу за маршрутом

Сирота В.П.
Алексенко Н.А.
Пілюс О.Є.
привласнює
привласнює
привласнює

01.12.2017 року
01.12.2017 року
01.12.2017 року



Додаток Д⁰ Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 62

Область	ГРС, прямий споживач	Середньозважене значення вищої теплоти згоряння		
		МДж/м³	ккал/м³	кВт*год./м³
Полтавська область	ГРС Савинці	38,05	9 084	10,57
	ГРС Оржиця	38,05	9 083	10,57
	ГРС Вишневе (Оржицького р-ну)	38,06	9 087	10,57
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 62		38,06	9 086	10,57

Головний інженер Лубенського ЛВУМГ	Сирота В.М.	01.12.2017 року
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія	прізвище	дата
Завідувач лабораторією Лубенського ЛВУМГ	Алексенко Н.А.	01.12.2017 року
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу	прізвище	дата
Начальник служби ГВ та М	Шило О.Є	01.12.2017 року
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом	прізвище	дата



ПАТ "УГРС-ГАЗ"
Офіс "УГ" "Київтрансгаз"
Дубенський р-он Дубенський ЛВУМГ
Випробувальна майстерня лабораторії
Сертифікат № 186-15 чинно до 31.12.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИГОДНОГО ГАЗУ № 63
переданого Дубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дубингаз", ПАТ "Поштавагаз"
Маршрут № 63

за період з 01.11.2017 р. по 30.11.2017 р.

Компонентний склад, % мол.													Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа																	
Число місяця	метан, C1	етан, C2	пропан, C3	ізо-бутан, i-C4	н-бутан, n-C4	нео-пентан, нео-C5	ізо-пентан, i-C5	н-пентан, n-C5	гексани та вищі, C6+	кисень, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	Густина абсолютна, кг/м³, при 20 °C,	Температура вимірювання/згорання при 20/25 °C						Температура точки роси за вологою (P = 3.92 МПа), °C	Температура точки роси за вуглеводнями, °C	Вміст сірководню, г/м³	Вміст меркаптанової сірки, г/м³	Вміст механічних домішок, г/м³						
														Темпота згорання нижча		Темпота згорання вища		Число Воббе вище												
														ккал/м3	МДж/м3	кВт-год/м3	ккал/м3	МДж/м3	кВт-год/м3	ккал/м3	МДж/м3	кВт-год/м3								
1														8255	34,56	9,60	9,141	38,27	10,63	11,469	48,02	13,34								
2														8255	34,56	9,60	9,141	38,27	10,63	11,469	48,02	13,34								
3														8255	34,56	9,60	9,141	38,27	10,63	11,469	48,02	13,34								
4														8255	34,56	9,60	9,141	38,27	10,63	11,469	48,02	13,34								
5														8255	34,56	9,60	9,141	38,27	10,63	11,469	48,02	13,34								
6	90,6685	4,598	1,133	0,125	0,205	0,0043	0,059	0,050	0,083	0,007	2,051	1,017	0,7415	8283	34,68	9,63	9,174	38,41	10,67	11,692	48,95	13,60					-9,6	-5,2	0,0008	0,0014
7														8283	34,68	9,63	9,174	38,41	10,67	11,692	48,95	13,60								
8														8283	34,68	9,63	9,174	38,41	10,67	11,692	48,95	13,60								
9														8283	34,68	9,63	9,174	38,41	10,67	11,692	48,95	13,60								
10														8283	34,68	9,63	9,174	38,41	10,67	11,692	48,95	13,60								
11														8283	34,68	9,63	9,174	38,41	10,67	11,692	48,95	13,60								
12														8283	34,68	9,63	9,174	38,41	10,67	11,692	48,95	13,60								
13	88,9976	5,779	1,331	0,126	0,210	0,0035	0,051	0,043	0,076	0,011	1,868	1,904	0,7598	8319	34,83	9,68	9,212	38,57	10,71	11,598	48,56	13,49					-9,0	-5,4		
14														8319	34,83	9,68	9,212	38,57	10,71	11,598	48,56	13,49								
15														8319	34,83	9,68	9,212	38,57	10,71	11,598	48,56	13,49								
16														8319	34,83	9,68	9,212	38,57	10,71	11,598	48,56	13,49								
17														8319	34,83	9,68	9,212	38,57	10,71	11,598	48,56	13,49								
18														8319	34,83	9,68	9,212	38,57	10,71	11,598	48,56	13,49								
19														8319	34,83	9,68	9,212	38,57	10,71	11,598	48,56	13,49								
20	91,0693	4,470	1,028	0,123	0,200	0,0044	0,055	0,044	0,070	0,004	1,878	1,054	0,7384	8264	34,60	9,61	9,155	38,33	10,65	11,694	48,96	13,60					-10,3	-6,2		
21														8264	34,60	9,61	9,155	38,33	10,65	11,694	48,96	13,60								
22														8264	34,60	9,61	9,155	38,33	10,65	11,694	48,96	13,60								
23														8264	34,60	9,61	9,155	38,33	10,65	11,694	48,96	13,60								
24														8264	34,60	9,61	9,155	38,33	10,65	11,694	48,96	13,60								
25														8264	34,60	9,61	9,155	38,33	10,65	11,694	48,96	13,60								
26														8264	34,60	9,61	9,155	38,33	10,65	11,694	48,96	13,60								
27	91,0206	4,471	1,025	0,123	0,199	0,0044	0,056	0,046	0,080	0,004	1,921	1,050	0,7388	8264	34,60	9,61	9,155	38,33	10,65	11,689	48,94	13,59					-11,1	-8,2		
28														8264	34,60	9,61	9,155	38,33	10,65	11,689	48,94	13,59								
29														8264	34,60	9,61	9,155	38,33	10,65	11,689	48,94	13,59								
30														8264	34,60	9,61	9,155	38,33	10,65	11,689	48,94	13,59								
31														8281	34,67	9,63	9,172	38,40	10,67	11,692	48,95	13,60								
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам													8281	34,67	9,63	9,172	38,40	10,67	11,692	48,95	13,60									

Рівень окисленості відповідає чинним нормативним документам

Середньозважені значення теплот згорання:

Головний інженер Дубенського ЛВУМГ
Підпису підписав, якому підпорядкована лабораторія
Завідуючий лабораторією Дубенського ЛВУМГ
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ГВ та М
Підпису, відповідального за облік газу за маршрутом


Сирот В. П.
Алексенко Н. А.
Широ О. С.
прізвище
прізвище
прізвище

01.12.2017 року
01.12.2017 року
01.12.2017 року
01.12.2017 року



Додаток № 4 Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 63

Область	ГРС, прямий споживач	Середнєозважене значення вищої теплоти згоряння	
		МДж/м³	ккал/м³
Полтавська область	ГРС Лука	38,41	9 175
	ГРС Ісківці	38,40	9 171
	ГРС Беззали	38,39	9 170
	ГРС Яцини	38,39	9 170
	ГРС Кейбалівка	38,39	9 170
	ГРС Каплинці	38,39	9 170
Середнєозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 63		38,40	9 172



Головний інженер Лубенського ЛІВУМГ	Сирота В.П.	01.12.2017 року
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія	прізвище	дата
Завідувач лабораторією Лубенського ЛІВУМГ	Алексєєнко Н.А.	01.12.2017 року
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу	прізвище	дата
Начальник служби ГВ та М	Щило О.Є	01.12.2017 року
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом	прізвище	дата